

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области
301440, Тульская область, п. Одоев, ул. Первомайская, д. 28, тел. 8(48736) 4-10-69

Предписание № 16 / 1 / 1-8
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МКУ ДО «Одоевский дом детского творчества»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Одоевского и Арсеньевского районов Тульской области по пожарному надзору № 16 от «29» февраля 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД)

09.03.2016 г. с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.,

10.03.2016 г. с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

05.04.2016 г. с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. проведена плановая проверка здания, помещений и территории объекта защиты - МКУ ДО «Одоевский дом детского творчества» по адресу: Тульская область, п. Одоев, ул.К.Маркса, д.35.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам подполковник внутренней службы Мухин Н.М., старший инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам капитан внутренней службы Сергеев Д.М.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МКУ ДО «Одоевский дом детского творчества» Мотунова Л.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствие с разделом 18 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствие с разделом 18 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	п.2 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;	05.10.2016 г.	

2.	Не установлены противопожарные преграды (двери) между помещениями различной функциональной пожарной опасности (в кладовой). Установить противопожарные преграды (двери) между помещениями различной функциональной пожарной опасности (в кладовой).	п. 5.12, п. 5.14, п. 7.1, п. 7.4, п.7.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	05.10.2016 г.	
3.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями). Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями).	п. 42 «в» правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;	05.10.2016 г.	
4.	Не проведена проверка работоспособности системы АПС. Провести проверку работоспособности системы АПС.	п. 61 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;	05.10.2016 г.	
5.	Система АПС находится в отключенном состоянии. Восстановить работоспособность системы АПС.	п. 61 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;	05.10.2016 г.	
6.	Не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности. Разработать и зарегистрировать декларацию пожарной безопасности.	ст. 64 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	05.10.2016 г.	
7.	Не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах двери отделяющие коридоры и лестничные клетки по всему зданию. Оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах двери отделяющие коридоры и лестничные клетки по всему зданию.	п. 62 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п. 6.18 СНИП 21-01-97*	05.10.2016 г.	
8.	Пожарный щит укомплектован не в соответствии с приложением №6 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; Укомплектовать пожарный щит в соответствии с приложением №6 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	п. 482 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;	05.10.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Заместитель начальника ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Мухин Н.М.

« 05 » 04 2016 г.

Старший инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Сергеев Д.М.

« 05 » 04 2016 г.

Предписание для исполнения получил(а):

МКУ ДО «Одоевский дом детского творчества»

Мотунова

Мотунова Л.Ю.

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

« 05 » 04 2016 г.

