

**ИНСПЕКЦИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

Проспект Ленина, д. 2, г. Тула, 300041
Тел.: (4872) 24 53 82; факс: 30 64 42
E-mail: okn@tularegion.ru

31 октября 2017 года
(дата составления акта)
15 часов 15 минут
(время составления акта)

г. Тула
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**инспекцией Тульской области по государственной охране
объектов культурного наследия
муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Одоевский дом детского творчества»**

№ 65/2017-В-В

По адресу: город Тула, проспект Ленина, дом 2.

На основании: приказа начальника инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Дениса Игоревича Горецкого от 26.09.2017 № 146

была проведена внеплановая документарная проверка исполнения ранее выданного предписания в отношении: муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Одоевский дом детского творчества» (далее – МКУДО «ОДДТ»); проверяемое лицо).

Дата и время проведения проверки: с 04 октября по 31 октября 2017 года.

___ . __ . 20__ с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

___ . __ . 20__ с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: двадцать рабочих дней.

Акт составлен: инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия (далее – инспекция).

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(-ы):

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время; заполняется при выездной проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Маркин Николай Николаевич, консультант инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, председатель;

Мельникова Светлана Сергеевна, главный специалист-эксперт инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия.

При проведении проверки присутствовали:

Людмила Юрьевна Мотунова, директор МКУДО «ОДДТ».

В ходе проведения проверки:

Произведены:

1) 03.10.2017 произведено уведомление проверяемого лица по адресу электронной почты: ddt.odoev@tularegion.org посредством направления уведомления о проверке и копии приказа о внеплановой документарной проверке исполнения предписания от 28.08.2015 № 40/2015-В об устранении нарушений, срок исполнения которого в соответствии с приказом от 27.10.2016 № 157 истек 01.10.2017. Согласно электронному уведомлению доставка отправления выполнена 03.10.2017 в 10:32.

2) 05.10.2017 получена нарочно от проверяемого лица информация и копии документов об исполнении предписания от 28.08.2015 № 40/2015-В.

3) Рассмотрение документов, имеющихся в распоряжении инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия и представленных проверяемым лицом в соответствии с пунктом 13 приказа от 26.09.2017 № 146. Документы проверки сформированы в дело № 62/17-В.

1. В соответствии с предписанием от 28.08.2015 № 40/2015-В МКУДО «ОДДТ» должно был выполнить в срок до 01.10.2016 следующие необходимые действия по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Городская управа, кон. XVIII – нач. XIX вв.» (301440, Тульская обл., п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 35), а именно:

1) провести силами специализированных организаций микологическое обследование на определение типа грибкового поражения стен внутренних помещений первого этажа здания-памятника и мер борьбы с ним;

2) провести ремонтные работы наружных оконных откосов по всему периметру здания.

2. В ходе систематического наблюдения за состоянием объектов культурного наследия в Одоеве, проведенного на основании задания от 19.05.2017 № 32, обнаружено, что на выявленном объекте культурного наследия «Городская управа, кон. XVIII – нач. XIX вв.» (301440, Тульская обл., п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 35) ведутся работы по сохранению на фасадах здания-памятника, предусмотренные пунктом 2 предписания от 28.08.2015 № 40/2015-В, но с нарушением обязательных требований статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по ремонту фасадов здания выполнены на средства муниципального бюджета в период с 16.05.2017 по 07.06.2017 на основании договора подряда от 10.05.2017 № 22-04/17 подрядчиком, ИП Пустынников А.А., без разрешительной документации инспекции. Приемка работ осуществлена приемочной комиссией, акт приемки от 17.06.2017 подписан членами комиссии, в том числе ее председателем – главой администрации МО Одоевский район В.Е. Крупниным.

Отделка фасадов здания была согласована департаментом культуры Тульской области в мае 2006 года.

За нарушение порядка проведения работ по сохранению в отношении должностного лица – директора МКУДО «ОДДТ», Л.Ю. Мотуновой, представителя законного владельца выявленного объекта культурного наследия «Городская управа, кон. XVIII – нач. XIX вв.» (301440, Тульская обл., п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 35), – возбуждено административное производство (протокол от 20.06.17 № 04) за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 7.13 КоАП РФ. Решением Одоевского районного суда на должностное лицо возложено административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб., который был оплачен 01.08.2017.

Тем не менее, с нарушением, но пункт 2 предписания от 28.08.2015 № 40/2015-В проверяемым лицом выполнен, о чем также свидетельствуют представленные фотографии, зафиксировавшие состояние здания-памятника после ремонта.

3. Для выполнения пункта 1 предписания от 28.08.2015 № 40/2015-В проверяемым лицом заключен договор от 11.10.2017 № 014771/15/71001/412017/И-8345 с автономной некоммерческой организацией «Центр Экологических Экспертиз» на проведение микологических исследований в помещениях здания-памятника, объект обследования – биопораженная стена площадью 10 кв.м. Услуги АНО «Центр Экологических Экспертиз» проверяемым лицом оплачены, платежное поручение от 20.10.2017 № 6943 в сумме 17 100 руб. По итогам обследования проверяемому лицу были даны рекомендации по обработке поверхностей кирпичных стен для удаления участков с грибковым поражением.

Таким образом, пункт 1 предписания от 28.08.2015 № 40/2015-В проверяемым лицом выполнен.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание от 28.08.2015 № 40/2015-В об устранении выявленных нарушений, выданного инспекцией, срок исполнения которого в соответствии с приказом от 27.10.2016 № 157 истек 01.10.2017, МКУДО «ОДДТ» исполнено.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)


Прилагаемые к акту документы: отсутствуют.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Н.Н. Маркин

_____ 

С.С. Мельникова

_____ 

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта получил(-а):

Мотунова Людмила Юрьевна,
директор МКУДО «ОДДТ»

(фамилия, имя, отчество, должность представителя проверяемого лица)

«31» октябрь 2017 г. Мот

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

« _____ » _____ 2017 г. _____

Отметка о направлении почтовым отправлением _____

(ФИО отправителя, дата отправления)

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

04 / Зетовде / листое
цифрами прописью

Специалист инспекции Тульской области по
государственной охране ОКН

« 31 октября » 2017 г.
должность подпись

