



В прокуратуру Одоевского района

директора МКУДО «ОДДТ»

Мотуновой Л.Ю.

ответ на представление прокурора об устранении нарушений требования законодательства о пожарной безопасности

Прокурором Одоевского района в адрес муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Одоевский Дом детского творчества» (МКУДО «ОДДТ») внесено ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от 15.11.2018 № 7-03-2018/169 об устранении нарушений требования законодательства о пожарной безопасности. Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Одоевского района Ячевской А.А. 26.11.2018 г.

Администрация МКУДО «ОДДТ» рассмотрела данное ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Выявленные нарушения приняты к сведению. По выявленным нарушениям ответственному за пожарную безопасность Тюриной Л.А. объявлено замечание (Распоряжение от 29.11.2018 г. № 1). С целью устранения выявленных нарушений по результатам рассмотрения представления приняты следующие меры:

1. Договор на техническое обслуживание дублирующего сигнала на пульт ПСЧ- 58 заключен (копия прилагается);
2. План – график на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию АПС и СОУЭ имеется (копия прилагается);
3. Чердачные помещения освобождены от спортивного инвентаря;
4. Подход к первичным средствам пожаротушения свободен;
5. Кабели и провода системы АПС, количество точечных извещателей будут приведены в соответствие с нормами при наличии финансирования;
6. Доводчик двери на третьем этаже установлен;
7. Световой оповещатель «Выход» был снят во время ремонтных работ. В ближайшее время табло будет восстановлено;
8. Дверь кладовой при наличии финансирования планируется заменить;
9. На каждом этаже имеется по 2 огнетушителя.

Директор МКУДО «ОДДТ» *Мотунова* Л.Ю. Мотунова