



Директору МКУ ДО «Одоевский
Дом детского творчества»

Мотуновой Л.Ю.

Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
ОДОЕВСКОГО РАЙОНА**

ул. К. Маркса, 38
Одоев, Россия, 301440

15.11.2018 № 7-03-2018/169

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Одоевского района совместно с ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам 13.11.2018 проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в МКУ ДО «Одоевский Дом детского творчества», в ходе которой установлено следующее.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон №69-ФЗ) установлено, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ Руководители организации обязаны в том числе:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

ОД № 028385

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" утверждены "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – Правила).

Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу п. 61 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Однако, в нарушение указанного требования, на объекте отсутствует договор технического обслуживания дублирующего сигнала на пульт ПСЧ-58, а также проектно-сметная документация на систему АПС и СОУЭ.

Согласно п. 63 Правил Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В нарушение вышеуказанного требования, годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию системы АПС и СОУЭ отсутствует.

В соответствии с п. 20 Правил руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В ходе проверки установлено, что обозначения на дверях помещений их категорий по взрывопожарной опасности, а также класса зоны отсутствуют.

Согласно пп. «б» п. 23 Правил на объекте защиты запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

Как показала настоящая проверка, в чердачном помещении хранится спортивный инвентарь, строительный материал и ящики.

✓ Кроме того, в силу пп. «ж» п. 23 на объекте защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.

Однако, на 2-м этаже на подходе к первичным средствам пожаротушения (огнетушитель) установлен стол, что является нарушением.

В силу п. 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 21.02.2013 N 115, кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.

Как показала настоящая проверка, кабели и провода системы АПС не соответствуют установленным требованиям.

Согласно п. 13.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31 для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: 3-х пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы или в 3-и независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; 4-х пожарных извещателей при включении их в 2 шлейфа однопороговых приборов по 2 извещателя в каждый шлейф.

В ходе проверки выявлено, что в каждом защищаемом помещении установлено менее 3-х точечных пожарных извещателей, что является нарушением вышеуказанной нормы.

В силу п. 62 Правил Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

В соответствии с положениями п. 6.18 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

В ходе проверки установлено, что на 2-м и на 3-м этаже отсутствуют доводчики и уплотнители противодымной двери, отделяющей ЛК и коридор, что является нарушением.

Также, в нарушение п. 5.12, 5.14, 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97 не установлена противопожарная преграда (дверь) между помещениями различной функциональной пожарной опасности в кладовой на 1-м этаже.

В силу п. 33 Правил при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Согласно п. 5.3 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) световые оповещатели "Выход" следует устанавливать над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.

Как показала настоящая проверка, над запасным выходом отсутствует светящееся табло «ВЫХОД».

В соответствии с пп. «г» п. 36 Правил при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

В нарушение данного требования зафиксирована противодымная дверь, отделяющая лестничную клетку и коридор на 2-м этаже.

Кроме того, в силу пп. «ж» п. 36 Правил при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Однако, дверь кладовой на путях эвакуации открывается не по направлению выхода из здания.

Также, в силу п. 468 Правил в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.

В ходе проверки установлено, что на 3-м этаже расположен 1 огнетушитель, что является нарушением.

Указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности стали возможны из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами МКУ ДО «Одоевский Дом детского творчества» своих служебных обязанностей и игнорирования требований действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть представление и принять меры к устранению указанных выше нарушений законодательства и недопущению их впредь.

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей **привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.**

3. В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному рассмотрению. Не позднее, чем **в месячный срок должны быть приняты конкретные меры, направленные на устранение нарушений законодательства**, причин и условий, им способствующих, и о результатах сообщено прокурору района в письменной форме.

О дне и времени рассмотрения представления уведомить прокурора района.

Копию распоряжения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности направить в прокуратуру района.

Прокурор района
старший советник юстиции



А.А. Маклин